

Einheitszertifikat

TAB-Spelle GmbH & Co.KG
 Südfelde 9
 48480 Spelle
 Deutschland

Typ der EZE	VKM mit direkt gekoppeltem Synchrongenerator (Typ 1)	
Bezeichnung der EZE	TAB 270 S-O TAB 250 S-O, TAB 350 S-O, TAB 400 S-O und TAB 530 S-O	
Technische Daten	Nennscheinleistung: $S_{AC,N} = 313 - 653$ kVA Nennwirkleistung: $P_{AC,N} = 250 - 530$ kW Nennspannung: $U_{AC,N} = 400$ V Nennfrequenz: $f_N = 50$ Hz	
Konformitätsprüfung	BDEW Richtlinie (Juni 2008)	Technische Richtlinie für Erzeugungsanlagen am Mittelspannungsnetz
Mitgeltende Richtlinien	FGW TR 3 (Rev. 23) FGW TR 8 (Rev. 6)	Bestimmung der elektrischen Eigenschaften von Erzeugungseinheiten und -anlagen am Mittel-, Hoch- und Höchstspannungsnetz Zertifizierung der elektrischen Eigenschaften von Erzeugungseinheiten und -anlagen am Mittel-, Hoch- und Höchstspannungsnetz

Die Erzeugungseinheit erfüllt die Anforderungen der zur Konformitätsprüfung verwendeten Richtlinien. Weitere technische Daten können der Anlage, bestehend aus 8 Seiten, entnommen werden.

Registrier-Nr. 44 797 14157401
 Prüfbericht Nr. 3514 8029
 Aktenzeichen 8000428328

Gültigkeit
 von 2016-09-16
 bis 2021-03-03



Dr.-Ing. R.Kötte
 Zertifizierungsstelle der
 TÜV NORD CERT GmbH

Essen, 2016-09-16
 Rev. 4.0

TÜV NORD CERT GmbH Langemarckstraße 20 45141 Essen www.tuev-nord-cert.de prodcert@tuev-nord.de